

8-916-272-36-41
Елена

АКТ №

проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 г.

г. Москва

(место составления акта)

(дата составления акта)

Комиссия, образованная Распоряжением Управления Дачного хозяйства и ДА-05-34
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от 03.04.19, утвержденной Главой управления Дачного хозяйства р-на О.А. Кемаровой
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с 2019 г по 2020 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» провела проверку готовности к отопительному периоду ЖСН «Керамил»
(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
<u>1</u>	<u>МКД</u>	<u>Б. Улицкая ул. д. 2</u>



В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила

- 1) объект проверки готов к отопительному периоду
- 2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией
- 3) объект проверки не готов к отопительному периоду

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде, не нужное зачеркнуть)

Приложение к акту проверки готовности № _____ от _____ к отопительному периоду 20__/20__ г., являющееся его неотъемлемой частью на _____ листах.


Участники комиссии:



(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« _____ » 20 ____ г.

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)






Приложение к акту проверки готовности № от к отопительному периоду 2019/2020 гг.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний
1	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;			
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;			
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;			
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;	<i>выполнено, хорошо</i>		
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;	<i>удовлетворительное</i>		
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	<i>удовлетворительное</i>		
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и тепло потребляющей установки;	<i>удовлетворительное</i>		
8.1	наличие и работоспособность приборов учета (Филиал № 11);		—	<i>Кисел</i>
8.2	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии (Экспл. Филиалы);			
9	работоспособность защиты систем теплопотребления;			
10	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки;	<i>в наличии</i>		
11	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;	<i>отсутствует</i>		
12	плотность оборудования тепловых пунктов (указать Р и время в примечаниях);			
13	наличие пломб на расчетных пайбах и соплах элеваторов;			
14	отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;		—	<i>Кисел</i>
15	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);	<i>в наличии</i>		
16	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);	<i>безопасно, 30 минут</i>		
17	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий;			
18				

Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК»

Иванов И.И.



 Потребитель

И.И. Иванов

Примечание:

Количество запорной арматуры отключающей внутридомовые системы теплоснабжения	Количество запорной арматуры ЦО	Количество запорной арматуры ГВС	Количество запорной арматуры Вентиляция
ВСЕГО	108	19	—
Неработающей	—	—	—

Наличие АУУ (Да/Нет)

Работоспособность АУУ (Да/Нет)

Подписи сторон с расшифровками:

ПАО «МОЭК»

Александр Александрович Косов

Потребитель



Косов Александр Александрович